Raport de încercare din data de 29.04 .2024

Standardul de prelevare / Procedura: SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007

Locul de prelevare al probei – RETEA ARCANI

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	Metoda de încercare	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
pH	**6,95/ 20°C**	Unit de pH	SR ISO 10523:2012	6,5-9,5
Conductivitate	**260,7**	µS/cm	SR EN 277888:1997	2500
Turbiditate	**ACCEPTABILĂ**	NTU	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală
Oxidabilitate	**1,72**	mgO2/l	SR EN ISO 8467:2001	5
Amoniu	**<0,034**	mg/l	SR EN ISO 7150-1:2001	0,5
Nitriți	**<0,017**	mg/l	SR EN 26777:2002	0,5
Azotați	**4,024**	mg/l	SR EN ISO 7890-3:2000	50
Cloruri	**7,445**	mg/l	SR ISO 9297:2001	250
Duritate	**8,269**	°germane	SR ISO 6059:2008	≥5
Clor rezidual	**0,267**	mg/l	SR EN ISO 7393-2:2018	0,1 - 0,5
Bacterii coliforme	**0**	CFU/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017	0
Enterococi	**0**	CFU/100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0
Escherichia coli	**0**	CFU/100ml	SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017	0

*** CMA** - Concentraţie maximă admisă

Aprobat,	Avizat,	Intocmit,
Şef Laborator Central Ape	Sef Laborator Apa Potabila	Responsabil Incercari Fizico-Chimice/Microbiologie
Ing. Gordin Mirabela	**Ing. Sorop Emilia**	**Biolog Gencarau Denisa**

****Locul de prelevare al probei: PREAJBA – INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,5**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: POLATA-INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,5**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TURCINESTI -INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,4**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: BUMBEȘTI JIU –RETEA STR. MUZEULUI NR. 1**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU CĂRBUNEȘTI – RETEA PECO PETROL**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU CĂRBUNEȘTI – RETEA MACESU NR 19**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: SCOARȚA – BAZIN CERAT**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,5**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: SCOARTA- RETEA LAZURI, NR. 25**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: SCOARTA- RETEA COPACIOASA NR. 76**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: SCOARTA- RETEA BOBU NR.2**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: ȚICLENI - REȚEA SEDIU

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: IEZURENI – INTRARE RETEA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,5**	mg/l	0,1-0,5

**Locul de prelevare al probei: MOTRU - REȚEA ROSIUTA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: NOVACI - REȚEA STR. EROILOR

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: NOVACI – INTRARE REȚEA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,4**	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: BAIA DE FIER – INTRARE REȚEA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,5**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: BAIA DE FIER - REȚEA STR. PESTERII**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

**** Locul de prelevare al probei: RUNCU- DOBRIȚA SAT – BAZIN**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,4**	mg/l	0,1 - 0,5

**** Locul de prelevare al probei: RUNCU- DOBRIȚA SPITAL - RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: RUNCU- ARCANI RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: GURENI - RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: LELESTI - BAZIN**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,4**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: BILTA - BAZIN**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,4**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: RUNCU –RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: BOROSTENI -BAZIN**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,4**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: ROVINARI – INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,5**	mg/l	0,1-0,5

****Locul de prelevare al probei: ROVINARI - REȚEA PRIETENIEI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU JIU – INTRARE RETEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,5**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TÂRGU JIU – RETEA STR. M.C. OANCEA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TISMANA RETEA RUSATA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TISMANA – RETEA TISMENITA**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TISMANA - RETEA SOHODOL**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

****Locul de prelevare al probei: TISMANA – RETEA CELEI**

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,2**	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: TURCENI – RETEA STR. SF.GHEORGHE

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,3**	mg/l	0,1 - 0,5

**Locul de prelevare al probei: TURCENI –INTRARE RETEA

Parametru determinat	Rezultatul încercării	UM	CMA conform Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual	**0,5**	mg/l	0,1 - 0,5

**Aceste rezultate au fost raportate telefonic de catre personalul de serviciu de la fiecare CED.

* **CMA** - Concentrație maximă admisă
- *Laboratorul este reînregistrat în **Registrul Laboratoarelor, la Ministerul Sănătății**, cu numărul 717/23.05.2023 si **acreditat RENAR** Certificat LI 1241/11.02.2021 .*